

## 参加意思確認公募及び随意契約に係る情報の公開

日本地下石油備蓄株式会社 随意契約: 1件、参加意思確認: 0件

NO	契約件名	契約日	契約の相手先の商号 又は名称及び所在地	予定価格	契約金額	落札率	業務(工事)概要	随意契約によることとした理由	その他必要な事項 (非公表の理由、一社 応札・応募の状況)
1	久慈国家石油備蓄基地 総合管理 事務所外気処理空調設備緊急復旧 工事	R3.1.27	千代田工販株式会社	—	¥4,845,000	—	総合管理事務所外気処理空調設備の冷温水コイルのチューブから水漏れが確認され、使用不可となった。冷温水コイルのチューブは部分的に補修ができない為、冷温水コイル一式の取替補修を行う。	本工事における外気処理空調設備は、外気と事務所各室からの還気を浄化処理し、熱処理(冷暖房や加湿などの処理)後、各室に給気する設備で、冬季における暖房は勿論、新型コロナウイルス及びインフルエンザ感染防止の上でも非常に重要であるため、緊急で修理を行う必要があり、当社契約規程細則第30条に該当するため。	同種他の契約の予定価格を類推させる恐れがあることから、予定価格と落札率を公表しない。